

Наименование ОУ	Вид нарушения обязательных требований	Надзор ный орган
МБОУ г. Мурманска СОШ № 1	Обеспечить обработку гребней, используемых при осмотре на педикулез в соответствии с требованиями п. 1.1. 13.4 СанПин 2.4.2599-10 и п. 3.6 приложения №4 к приказу Минздрава РФ от 26.11.98 № 342 «Организация и проведение мероприятий по борьбе с педикулёзом»	Роспотребнадзор
	Обеспечить проведение дезинфекции согласно методическим документам (инструкциям) на применяемое в учреждении дезинфицирующее средство в соответствии с требованиями п. 3.4 и 4.2.1 СП 3.5.1378-03	Роспотребнадзор
	Обеспечить покрытие стен, материалами, допускающим проведение влажной уборки согласно требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 каб. 27 каб. 34 лаборантская по физике лаборантская по химии лаборантская по технологии (инструментальная) комбинированная мастерская раздевалки для девочек и мальчиков снарядная рекреация 2го этажа	Роспотребнадзор
	Обеспечить покрытие потолков, материалами, допускающим проведение влажной уборки согласно требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10	Роспотребнадзор
	каб. 27	
	каб. 34	
	лаборантская по физике	
	лаборантская по химии	

лаборантская по технологии (инструментальная)	
комбинированная мастерская	
раздевалки для девочек и мальчиков	
снарядная	
рекреация 2го этажа	
Обеспечить условия для проведения качественной ежедневной влажной уборки в т.ч. в местах скопления пыли	Роспотребнадзор
поверхность шкафов в лаборантских	
деревянные подоконники и рамы	
Обеспечить покрытие пола материалами в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10:	Роспотребнадзор
каб. 27	
каб. 34	
каб. 38	
каб. 18	
лаборантская по технологии (инструментальная)	
снарядная	
спортзал	
вестибюль	
каб. 22	
каб. 23	
каб. 20	
раздевалка для мальчиков	
швейная мастерская	
комбинированная мастерская	
Остекление окон в соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10:	Роспотребнадзор
каб. 27	
каб. 34	
каб. 36	
каб. 21	
каб. 13	
каб. 15	
медицинский кабинет	
комбинированная мастерская	
лестничная клетка между 2 и 3 этажами	
реакции 1 этажа	

Обеспечить кратность воздухообмена по вытяжке в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10:	Роспотребнадзор
каб. 27	
каб. 28	
каб. 29	
каб. 30	
каб. 34	
каб. 36	
каб. 21	
каб. 22	
каб. 23	
каб. 14	
каб. 13	
швейная мастерская	
Обеспечить объем воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф в кабинете химии в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	Роспотребнадзор
Помещение обеденного зала оборудовать притоком с объемом подаваемого воздуха не менее 20 м ³ /ч на одно место в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	Роспотребнадзор
Помещение столярно-слесарной мастерской оборудовать механической вытяжкой вентеляцией в с требованиями п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10	Роспотребнадзор

Предписание пункт	Срок исполнения (день, месяц)	Год исполнения	Отметка о выполнении (выполнено/частично/ не выполнено)
п.1 предписания от 22.06.2017 № 380/17-01	до 09.10.	2017	выполнено
п.2 предписания от 22.06.2017 № 380/17-01	до 09.10.	2017	выполнено
п.3 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено
п.3 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено

			не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено
п.4 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено не выполнено
п.5 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	частично: не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
п.6 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено

п.7 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено
п.8 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	выполнено
п.9 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено
п.10 предписания от 19.02.2016 № 01/16-01	до 01.12.	2017	не выполнено