



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 6/н
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **объект образования.**
1.2. Адрес объекта: 183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 3492,8 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка да; **7857 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1935 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего - , капитального **нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 1" (МБОУ г. Мурманска СОШ № 1).**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 31.
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Комитет по образованию администрации г. Мурманска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 51, тел. (8-815-2) 40-26-70, ФАКС 40-26-66; E-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): **общеобразовательное учреждение.**
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)
Образовательная деятельность по образовательным программам (основным и дополнительным)
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У) – нет, С-ч -1**
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из Ленинского округа маршруты: автобусов № 10; 27 до остановки общественного транспорта проезд Капитана Тарана

Из Первомайского округа маршруты: автобусов № 10; 27; троллейбусов № 10 до остановки общественного транспорта проезд Капитана Тарана

проектировании и строительстве										
1.5.1 По варианту «А»										
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности- 29.12.2018 года										
2 этап (отложенные мероприятия)										
2.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им									
2.3 Обеспечение доступности объекта путем выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве										
2.3.1 По варианту «А»										
2.3.2 По варианту «Б»	ДУпп	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 1 декабря 2024 года										
3 этап (итоговые мероприятия)										
3.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ										
3.2 Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам										
3.2.1 По варианту «А»										
3.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности -1 декабря 2030 года										

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от « 07 » июля 2015 г

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте **требуется/не требуется:**

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) **требуется.**
- техническая экспертиза **требуется.**
- разработка проектно-сметной документации **требуется.**
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) **требуется.**
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем **не требуется.**
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное _____

4.3 Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний	Дата « 29 » декабря 2018 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата « ____ » _____ 20 ____ г.
Замечания устранены	Дата « ____ » _____ 20 ____ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) mschool1.ru
- Карте доступности (адрес) minsoc.gov-murman.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 28 декабря 2018 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от « 07 » июля 2015г.
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 52 шт.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

6. Другое _____

(Например, Вкладыш в Паспорт доступности – повторном обследовании)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

Подпись

Начальник хоз. отдела - В. В. Попкова
ФИО, должность

Члены комиссии:

Подпись

Подпись

Зам. директора по УВР – Л. И. Колесникова
ФИО, должность

Зам. директора по ВР – Е. Н. Задорина
ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1»
183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова д.31

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/ капитального ремонта)		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> -Вход (входы) на территорию -Путь (пути) движения на территории -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) -Автостоянка и парковка 	<p>1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)</p> <p>1.2 Отсутствуют тактильные указатели за 0,8 м, предупреждающие о смене направления движения(С-п)</p> <p>1.3 Лестница не продублирована пандусом</p> <p>1.4 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)</p>	<p>1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию</p> <p>1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения</p>	<p>1.1 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)</p>	<p>К – ВНД</p> <p>О-н- ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У-ВНД</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>
2.	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) -Входная площадка (перед дверью) -Дверь (входная) -Тамбур 	<p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Лестница не оборудована пандусом или подъёмным устройством. Нет контрастного выделения первой и последней ступеньки (С-ч)</p> <p>2.3 Порог на входе более 2,5 см (К)</p> <p>2.4 Отсутствие нормативных</p>	<p>2.1 Установить информацию об ОСИ.</p> <p>2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>		<p>К – ВНД</p> <p>О-н- ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У-ВНД</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>

	<p>поручней на лестнице (О-н, С-п)</p> <p>2.5 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п)</p> <p>2.6 Неоднообразная геометрия ступеней (О-н, С-ч)</p> <p>2.7 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p>							
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <p>-Коридор(вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</p> <p>-лестница (внутри здания)</p> <p>-Пандус(внутри здания)</p> <p>-Лифт</p> <p>пассажирский/или подъемник)</p> <p>-Дверь</p> <p>-Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.2 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все)</p> <p>3.3 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К)</p> <p>3.4 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч)</p> <p>3.5 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p>	<p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения</p>	<p>3.1 Нанести контрастную маркировку на ступень крайних ступеней</p> <p>3.2 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p>	<p>К – ВНД</p> <p>О-н- ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У- ВНД</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>		
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <p>-Кабинетная форма обслуживания</p> <p>-Зальная форма обслуживания</p>	<p>4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2 Высота порогов 0,03 м</p>	<p>4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2 Установка информации при входе в помещении</p>	<p>К – ВНД</p> <p>О-н- ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У-ВНД</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>			
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <p>-Туалетная комната</p> <p>-Душевая комната</p>	<p>5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (все)</p> <p>5.2 Отсутствует откидная поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К)</p> <p>5.3 Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>	<p>5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине.</p> <p>5.2 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>	<p>К – ВНД</p> <p>О-н- ВНД</p> <p>О-в- ВНД</p> <p>С-п- ВНД</p> <p>С-ч- ВНД</p> <p>Г-п- ВНД</p> <p>Г-ч- ВНД</p> <p>У-ВНД</p>	<p>К – ДУпп</p> <p>О-н-ДУпп</p> <p>О-в- ДУпп</p> <p>С-п- ДУпп</p> <p>С-ч- ДУпп</p> <p>Г-п- ДУпп</p> <p>Г-ч- ДУпп</p> <p>У- ДУпп</p>		

6.	<p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> -комплектность -единообразие и непрерывность -оповещение о ЧС 	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p> <p>6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта</p>	<p>6.1 Обеспечить систему оповещения чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У-ВНД</p>	<p>К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>
7.	<p>Пути движения к объекту от остановки</p>	<p>7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p>		<p>7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)</p>	<p>К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У-ВНД</p>	<p>К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>	<p>К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп</p>

* -заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
-на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
-после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
-после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
-после капитального ремонта/реконструкции (3 этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

Приложение 2
 К паспорту доступности объекта и услуг
 Дата формирования «29» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
 Председатель комитета по образованию
 администрации города Мурманска
 Андрианов В.Г.
 «29» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Г. Мурманска СОШ № 1
 Е. С. Коженикова
 «29» декабря 2018 г.

**План мероприятий по этапному повышению уровня доступности
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1»
 183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова д.31**

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объекта и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А/»Б»)	Все категории	2030 г. (3 этап)		
2.	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А/»Б»0)	Все категории	2030 г. (3 этап)		
3.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту		2030 г. (3 этап)		

	«А»/ «Б»)					
3.1	По территории объекта					
3.1.1	-установка информации об ОСИ на въезде на территорию	Все категории	2018 (1 этап)			
3.1.2	- организация сопровождения		2018 (1 этап)			
3.1.3	-выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)		2024 (2 этап)			
3.2	По входу в здание					
3.2.1	-установка информации об ОСИ	Все категории	2018 (1 этап)			
3.2.2	- организация сопровождения		2018 (1 этап)			
3.3	По путям движения в здании					
3.3.1	-установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету	Все категории	2018 (1 этап)			
3.3.2	- организация сопровождения		2018 (1 этап)			
3.3.3	-нанести контрастную маркировку на поступь крайних ступеней -нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей		2024 (2 этап)			
3.4	По зоне оказания услуг					
3.4.1	-установка информации при входе в помещении со стороны дверной ручки - организация сопровождения	Все категории	2018 (1 этап)			
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					

3.5.1	-установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке	Все категории	2018 (1 этап)	
3.5.2	- организация сопровождения		2018 (1 этап)	
3.6	По системе информации Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2018 (1 этап)	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационного знака, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018 (1 этап)	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2030 г. (3 этап)	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки – проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2030 г. (3 этап)	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2024 (2 этап)	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно – диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2018 (1 этап)	
3.7	По путям движения к объекту			
	Организационные мероприятия по размещению тактильной предупредительной информации	Все категории	2018 (1 этап)	
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта		2024 (2 этап)	

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1	<p>Обеспечение доступности к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)</p>	2018 (1 этап)		
1.1	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	2018 (1 этап)	Все категории	
1.2	<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)</p>	2018 (1 этап)	Все категории	
1.3	<p>Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам план инструктажа, журнал учета)</p>	2018 (1 этап)	Все категории	
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</p>	2018 (1 этап)	Все категории	
1.5	<p>Представление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика</p>	2018 (1 этап)	Г, С	
2	<p>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</p>			
3	<p>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</p>			

4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории			
---	---	---------------	--	--	--

СОГЛАСОВАНО

ООСБС «Надежда»

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИВАЛДОВ

Согласовано без замечаний / с замечаниями (*ненужное зачеркнуть*)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ

Кислякова В.М. (Кислякова В.М.)
Фамилия, имя, отчество

Тел. _____

Дата согласования «*29*» *декабря* 2018 г.

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
 (до реконструкции/капитального ремонта здания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1»
183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова д.31

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1этап), тыс.руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1этап), тыс.руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	20		20				
Вход (входы) в здание		1000	1000				
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	30		30				
Зоны целевого назначения здания	10		10				
Санитарно-гигиенические помещения	20		20				
Система информации и связи на объекте	30		30				
ВСЕГО	110	1000	1110				